



**Lena Lighting UV-CTerilonFlow72W.dwufunkcyjna  
atest**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)  
[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)  
(91) 432-43-42**



## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0317/20

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Lampy do dezynfekcji powierzchni: UV- C STERILON FLOW 72W/144W, wymiar 160x724x160, 160x724x220, IP20, jedno i dwufunkcyjne

Zawierający / containing: aluminium malowane proszkowo, PP i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej (m. in. w: obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, biurach, obiektach handlowo-usługowych) oraz w magazynach i w obiektach przemysłowych (m.in. branży spożywczej)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W salach chorych w obiektach szpitalnych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów HEPA. W trakcie pracy w trybie bezpośredniego naświetlania w pomieszczeniach nie mogą przebywać ludzie. Montaż, użytkowanie i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu


/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Lena Lighting S.A.  
63-000 Środa Wielkopolska  
ul. Kórnicka 52

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Lena Lighting S.A.  
63-000 Środa Wielkopolska  
ul. Kórnicka 52



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.08.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.08.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 sierpnia 2020

The date of issue of the certificate: 10th August 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Solecka*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH



**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**