

Warszawa dn. 01.10.2010r.

Fideltronik Inigo Sp. z o.o.
Beniowskiego 1
34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 552-14-27-790

Biuro Handlowe:
Fideltronik Inigo Sp. z o.o.
Obrońców 25
03-933 Warszawa

Deklaracja zgodności

FIDELTRONIK INIGO SP. Z O.O., 34-200 Sucha Beskidzka, Beniowskiego 1 oświadcza, że produkt:

zasilacz awaryjny UPS:

LUPUS: 500, 700, 1000, 1600;

LUPUS KI: 1000, 2000, 3000;

LUPUS KR: 1000, 2000, 3000;

LUPUS KR-J: 1000, 2000, 3000, 6000, 10K;

LUPUS KR11xx, KR31xx, KR33xx

LUPUS FR-UK11xx, FR-UK31xx, FR-UK33xx

Moduł baterii:

MBKI: 1000, 2000, 3000;

MBKR: 1000, 2000, 3000, 192xx, 240xx;

MBKR-J: 1000, 2000, 3000;

MBFR: 192xx, 240xx, 348xx, 384xx.

spełnia następujące normy produktowe:

EN 50091-2:1995

EN61000-4-5:1995

EN61000-3-2:2000

EN61000-3-3:1995+A1:2000

oraz dyrektywy:

89/336/EEC

Z poważaniem


Inż. ds. systemu zasilania awaryjnego
Andrzej Kozłowski