

Ravanson®

Karta produktu

Nazwa dostawcy:			
Oznaczenie modelu	KY-9000	KY-12000	KY-14000
Poziom mocy akustycznej	63		
Nazwa i współczynnik GWP środka chłodniczego	R410a / 1975		
<i>Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 1975. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 1975 razy większy niż wpływ 1 kg CO₂ w okresie 100 lat . Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodzącego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc do specjalisty.</i>			
Klasa efektywności energetycznej	A 2,60 ≤ EER < 3,10 A++ 3,10 ≤ COP < 3,60		
Orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{DD} w kWh/60 min	1	1,3	1,6
Orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{SD} w kWh/60 min	0,8	1,1	1,2
<i>Zużycie energii elektrycznej »X,Z« na 60 min. na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.</i>			
Wydajność chłodnicza P _{rated} (kW)	2,6	3,5	4
Wydajność grzewcza P _{rated} (kW)	2,6	3,5	4

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (EU) nr 626/2011

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
 tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
 e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl