

UPS firmy G-Tec serii LP jest wysokiej jakości zasilaczem awaryjnym. Od innych urządzeń tej kategorii odróżnia go krótszy czas ładowania baterii, lepsze parametry AVR, wyższy współczynnik mocy i sinus na wyjściu.

Dzięki tym funkcjom, jest w stanie zabezpieczyć najważniejsze urządzenia w biurze.



LP120 LINE INTERACTIVE				
MODEL	LP120-1000		LP120-1500	LP120-2000
MOC	1000VA / 700W		1500VA / 1050W	2000VA / 1400W
WEJŚCIE				
Napięcie znamionowe	162 - 290 Vac			
Tolerancja napięcia	81-145 Vac / 162-290 Vac			
Częstotliwość znamionowa	60/50 Hz (autowykrywanie)			
WYJŚCIE				
Regulacja napięcia (Tryb bateryjny)	± 5%			
Częstotliwość znamionowa (Tryb bateryjny)	50/60 Hz ± 1 Hz			
Kształt napięcia (Tryb bateryjny)	Sinusoida			
Czas transferu	2-6 ms			
BATERIE				
Liczba i typ baterii	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/10Ah x 2	
Czas podtrzymania przy 75% obciążenia	8 min.	7 min.	7 min.	
Typowy czas ponownego ładowania	6h do odzyskania 90% pojemności			
OCHRONA				
Pełna ochrona	Przeciążenie, rozładowanie i przepięcie DC			
WYŚWIETLACZ				
Wyświetlacz LCD	Praca z sieci, praca z baterii, poziom obciążenia, poziom baterii, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, przeciążenie, błąd i niski stan baterii			
ALARM				
Tryb bateryjny	Sygnał co 10 sekund			
Niski poziom baterii	Sygnał co sekundę			
Przeciążenie	Sygnał dwa razy na sekundę			
Błąd	Sygnał ciągły			
OGÓLNE				
Gniazda wyjściowe	IEC (standard 10A)	4	6	
Wymiary, Dł. X Szer. X Wys. (mm)		397 X 146 X 205		
Waga (kg)	10,5	12,5	14,0	
ŚRODOWISKO				
Wilgotność	0-90 % RH @ 0- 40°C (bez kondensacji)			
Poziom hałasu w obrębie 1 m	Powyżej 45 dB w obrębie 1 metra			
ZARZĄDZANIE				
Standardowy Interfejs Komunikacji	RS-232/ USB z systemem monitorującym do Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7, Linux, Unix and Mac.			

Uwaga: specyfikacja produktowa może zmienić się bez wcześniejszej informacji.

